

各関係団体の長 様

山口県環境生活部長

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の
施行について (通知)

本県の廃棄物行政の推進につきましては、平素から格別な御配意を賜り厚くお礼申し上げます。

このことについて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から別添のとおり通知があり、下記のとおり廃棄物最終処分場からの排水基準等が見直されましたので、貴会員への周知をお願いします。

記

【改正の概要】

① 「六価クロム化合物」 (六価クロムとしての値)

| | 現行 | 改正後 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| ・放流水基準 (一般廃棄物、産業廃棄物管理型) | 0. 5 mg/L | 0. 2 mg/L |
| ・保有水基準 (一般廃棄物、産業廃棄物管理型) | | |

② 「六価クロム」

| | 現行 | 改正後 |
|-------------------|-------------|-------------|
| ・地下水基準 (共通) | 0. 0 5 mg/L | 0. 0 2 mg/L |
| ・浸透水基準 (産業廃棄物安定型) | | |

③ 「大腸菌群数」

| | 現行 | 改正後 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ・し尿処理施設の技術上の基準 | 大腸菌群数 3, 0 0 0 個/cm ³ | 大腸菌数 8 0 0 CFU/mL |
| ・放流水基準 (一般廃棄物、産業廃棄物管理型) | | |
| ・保有水基準 (一般廃棄物、産業廃棄物管理型) | | |

④ 施行期日

令和 7 年 4 月 1 日 : 大腸菌群数に係る改正

令和 8 年 4 月 1 日 : 六価クロムに係る改正

廃棄物・リサイクル対策課
ゼロエミッション推進班 内山
産業廃棄物指導班 橋本
TEL 083-933-2992
E-mail:a15700@pref.yamaguchi.lg.jp